

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 033 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 31 de enero de 2025.

### VISTO:

El Informe N° 036-2025-GO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 23 de enero de 2025, el Informe N° 023-2025-CMEyEP-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 17 de enero de 2025, el Memorandum N° 011-2025-GAJ-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de enero de 2025, el Informe N° 607-2024-GO-EPS-EMAPICA S.A. de fecha 17 de diciembre de 2024, el Informe N° 989-2024-CMEyEP-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 13 de diciembre de 2024, Memorando N° 428-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 10 de diciembre de 2024, el Oficio Múltiple N° 000144-2024-OTASS-DME de fecha 05 de diciembre de 2024, y;

### CONSIDERANDO:

Que la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicio de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión, incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo de Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016;

Que, el artículo 73° del Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 058-2023-SUNASS-CD, dispone que: "Las empresas prestadoras deben operar y mantener en condiciones adecuadas los componentes de los sistemas de abastecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, con el objeto de prestar dichos servicios con oportunidad y eficiencia. Para alcanzar dicho objetivo, las empresas prestadoras deben elaborar y ejecutar anualmente programas de mantenimiento preventivo, con el fin que les permitan reducir riesgos (de contaminación de agua potable, de interrupciones o restricciones de los servicios), así como establecer las metas a alcanzar, (...)"

Que, mediante Memorando N° 248-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 10 de diciembre de 2024, la Gerencia General remite el Oficio Múltiple N° 000144-2024-OTASS-DME de fecha 05 de diciembre de 2024, suscrito por el Director de Monitoreo y Evaluación del OTASS, que adjunta el Informe N° 000044-2024-OTASS-DME-RRT de fecha 29 de noviembre de 2024, emitido por el Especialista de Evaluación del OTASS, en el cual realiza la evaluación a los Programas de Mantenimiento Preventivo Anual de quince (15) Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento bajo el régimen RAT, entre ellas el de la EPS EMAPICA S.A., el cual recomienda -entre otros- que la EPS EMAPICA S.A. debe elaborar en función a sus cronogramas de mantenimiento establecidos, sus programas de mantenimiento; esto con la finalidad de cuantificar, detallar y determinar los insumos, materiales, equipos, costos, actividades, personal, tiempo entre otros, que será necesarios para ejecutar dichas actividades y puedan ser consideradas en el presupuesto de la EPS EMAPICA S.A., a efectos de implementar los programas de mantenimiento preventivo anual;

Que, mediante el Informe N° 607-2024-GO-EPS-EMAPICA S.A. de fecha 17 de diciembre de 2024, la Gerencia de Operaciones previa validación traslada el Informe N° 989-2024- CMEyEP-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 13 de diciembre de 2024, donde el Coordinador de Mantenimiento Mecánico Eléctrico y





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 033 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

Equipo de Planta, remite los "Programas de mantenimiento preventivo electromecánico para el año 2025", con la finalidad de garantizar la correcta operatividad de los equipos electromecánicos y la continuidad del servicio que brinda la EPS EMAPICA S.A.;

Que, mediante el Memorandum N° 011-2025-GAJ-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de enero de 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita la actualización de los "Programas de mantenimiento preventivo electromecánico para el año 2025" en mérito a lo coordinado con la Gerencia de Operaciones;

Que, a través del Informe N° 036-2025-GO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 23 de enero de 2025, la Gerencia de Operaciones previo visto bueno, remite la actualización de los "Programas de mantenimiento preventivo electromecánico para el año 2025" presentados por el Coordinador de Mantenimiento Mecánico Eléctrico y Equipo de Planta, mediante el Informe N° 023-2025-CMEyEP-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 17 de enero 2025, y solicita ser aprobados mediante acto resolutivo;

Que, en este contexto, al amparo de las normas aplicables vigentes, corresponde la emisión del acto resolutivo aprobando el proyecto de programa de mantenimiento preventivo antes indicado, con la finalidad operar y mantener en condiciones adecuadas los sistemas de abastecimiento de los servicios de agua potable, y tratamiento de aguas residuales, y brindar un servicio oportuno y eficiencia;

Por las consideraciones expuestas, con los vistos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, Coordinador de Mantenimiento Mecánico Eléctrico y Equipo de Planta; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la Empresa;

**SE RESUELVE:**


**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el "PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO PARA EL AÑO 2025 DE LA EPS EMAPICA S.A." con la finalidad operar y mantener en condiciones adecuadas los sistemas de abastecimiento de los servicios de agua potable, y tratamiento de aguas residuales, el mismo que se anexa y forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER** que el Coordinador de Mantenimiento Mecánico Eléctrico y Equipo de Planta, Gestione la ejecución y el cumplimiento del programa aprobado precedentemente, con eficiencia y eficacia.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER** que la Gerencia de Operaciones, fiscalice el cumplimiento del Programa aprobado en el artículo primero de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** a la Asistente Administrativo de la Gerencia General, remita la presente Resolución y su anexo al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) de EPS EMAPICA S.A., y a la Dirección de Monitoreo y Evaluación de OTASS, para su conocimiento y fines competentes.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. ([www.emapica.com.pe](http://www.emapica.com.pe)).



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 033 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**



**ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR** la presente resolución y su anexo, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, al Coordinador de Mantenimiento mecánico Eléctrico y Equipo de Planta, y demás instancias competentes interesadas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



ING. RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO  
GERENTE GENERAL  
EPS EMAPICA S.A.



INSTALACION: ESTACION DE BOMBEO TURBINA VERTICAL									
EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DETALLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES			
		FRECUENCIA	TIPO			DESCRIPCION	CANT.	UND.	
POZO PUESTA A TIERRA	TEC. ELECTRICISTA	1 AÑO	PT		LIMPIAR VARILLAS CABLE Y CONECTAR	CONECTOR	1	UND.	
					MANTENIMIENTO DE VARILLA DE COBRE				
					ECHAR 20 LT DE AGUA	BALDE PLASTICO	1	UND.	
TABLEROS ELECTRICOS	TEC. ELECTRICISTA	3 MESES	T1	T. FUERZA Y CONTROL	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS	ESCOBILLA PLASTICA	2	UND.	
				T. BANCO DE CONDENS.		PISTOLA DE AIRE	1	EQUIPO	
				T. AUTOMAT. Y CONTROL		LIMPIA CONTACTOS		UND.	
				T. RECTIFICADOR		DESTORNILLADORES	2	UND.	
				T. DISTRIBUCION		LLAVEN ALLEN	2	UND.	
	TEC. ELECTRICISTA	1 AÑO	T2	COMPONENTES ELECTRONICOS	LIMPIEZA DE TODO EL CONJUNTO DEL ARRANCADOR	ESCOBILLA PLASTICA	1	UND.	
					TARJETA ELECTRONICA- VENTILADOR	PISTOLA DE AIRE	1	EQUIPO	
					CALIBRACION DE RELE DE MAXIMA Y MIN. TENSION Y PERDIDA DE FASE	TRAPO INDUSTRIAL	1	UND.	
					CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE REDES				
					MANTENIMIENTO DE VENTILADORES PARA ENFRIAMIENTO DE TARJETAS ELECTRONICAS	LIMPIA CONTACTOS	1	UND.	
EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL (MOTOR, BOMBA Y COLUMNAS) - LUBRICADO POR AGUA	TEC. ELECTROMECHANICO	6 MESES	TV	MOTOR	ENGRASE DE RODAMIENTOS	GRASA EP-20 SKF	1/4	GKG	
					AJUSTES DE PERNOS DE ANCLAJE	EMPAQUETADURAS	1	UND.	
					AJUSTECAMBIO DE PRENSA ESTOPAS	ESTOPA Y LLAVE MIXTA			
				REVISION DE ACEITE DIELECTRICO	PLATINA				
				CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	KIT DE JUNTAS				
				MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE PRELUBRICACION	ACEITE MINEROL 68				
MEDICION DE AISLAMIENTO DEL DEVANADO	MEGÓMETRO								
COLUMNAS	REVISION DE HOLLGURA DEL EJE ESTOPERO	CALIBRADOR VERNIER	1	UND.					
BOMBA	DETECCION DE RUIDOS Y DESALINEAMIENTO DE EJE	EXTENSION AUDIBLE							
	VERIFICACION DE PRESION EN MANOMETRO	MANOMETRO							
	VERIFICACION DE CAUDAL	CAUDALIMETRO							
	VERIFICACION DE NIVELES ACUIFEROS	POZOMETRO							
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	TEC. ELECTRICISTA	3 MESES	M1	BOBINADO	VERIFICACION DE TERMINALES DE CABLES	CINTA AISLANTE	1	UND.	
					PRUEBA DE AISLAMIENTO DEL DEVANADO	CINTA VULCANIZANTE	1	UND.	
	SERVICIO DE TERCEROS	2 AÑO	M2		DESAMONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	HERRAMIENTAS	1	CAJA	
					GRUA				







## FRECUENCIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2025


INSTALACION: SISTEMA ELECTRICO DE UTILIZACION PRIMARIA					
RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		MATERIALES		
	FRECUENCIA	TIPO	DESCRIPCION	CANT. UND.	
SERVICIOS DE TERCEROS	1 AÑO	Z	MANTENIMIENTO DE SUB ESTACION AEREA BIPOSTE, LIMPIEZA DE AISLADORES EN POSTES PORTANTES.	1	UND.
			LIMPIEZA DE AISLADORES BAJA - ALTA	1	CAJA
			VERIFICACION DE CORRECTO DISTANCIAMIENTO ENTRE FASES	1	GLB
			REVISION Y EVALUACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE 10 KV.		
			REVISION DE TOMAS DE CORRIENTE Y CONEXIONES DE VOLTAJE		
			CONTROL DE CORROSION Y EL DESGASTE DE LOS COMPONENTES		
			INSPECCION DE LAS LINEAS DE TRANSMISION	1	EPP



148 X2

## FRECUENCIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2025

INSTALACION: SALA DE CLORINACION						
RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
	FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
TEC. MECANICO	3 MESES	N	LIMPIEZA DEL REGULADOR DE VACIO (UNIDAD DE CONTROL)	ALCOHOL	1	LT
			LIMPIEZA EJECTOR	DIAFRAGMA	3	UND.
				O-RING	7	UND.
TALLER EXTERNO	1 AÑO	O	MANTENIMIENTO GENERAL	STOVE BOLTS ACERADO	8	UND.
TEC. ELECTROMECHANICO	1 AÑO	P	SECADO BOBINADO Y BARNIZADO CAMBIO DE RODAJES Y SELLO MECANICO	BROCHA	1	UND.
				BARNIZ ELECTRICO 1.8 GL	1	UND.
				RODAJE	2	UND.
				SELLO MECANICO	1	UND.





INSTALACION: ESTACION DE BOMBEO ARBOL DESCARGA							
EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
		FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
MEDIDOR DE CAUDAL ELECTRO-MAGNETICO	SERVICIO DE TERCEROS	1 AÑO	Q	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. TRABAJO MANTENIMIENTO AJUSTE DE CONECTORES PRUEBA DE AISLAMIENTO CALIBRACION	DESTORNILLADORES LIJA PARA FIERRO MEGÓHMETRO	1 1 1	JGO. UND. UND. EQPO
VALVULA CHECK CLAPETA-DIAFRAGMA	TEC. MECANICO	1 AÑO	R	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. REVISION Y MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LA CLAPETA (ESPEJO DE AGUA) REVISION DE DESGASTE DE PERNOS Y TUERCAS REVISION Y/O CAMBIO DE ELEMENTOS DE SELLADO (PRENSAESTOPA)	LIJA PARA FIERRO HERRAMIENTAS TRAPO INDUSTRIAL	1 1 1	UND. CAJA UND.
VALVULA DE AIRE	TEC. MECANICO	1 AÑO	AR	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE.	DADOS	1	JGO.
VALVULA COMPUERTA	TEC. MECANICO	1 AÑO	S	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. REVISION DE DESGASTES EN VASTAGO REVISION DE DESGASTES EN LA TUERCA REGULADORA REVISION Y MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LA CLAPETA (ESPEJO DE AGUA) REVISION Y/O CAMBIO DE ELEMENTOS DE SELLADO (PRENSAESTOPA)	LIJA PARA FIERRO THINNER HERRAMIENTAS TRAPO INDUSTRIAL	1 1/4 1 1	LT GL CAJA UND.
VALVULA DE ALIVIO	TEC. MECANICO	6 MESES	VA	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. CAMBIO DE EMPAQUETADURAS REGULACION A LA PRESION MAXIMA	HERRAMIENTAS EMPAQUETADURA	1 1	CAJA UND.
ELECTROVALVULA (AUTOMATIZACION DE PURGA)	TEC. MECANICO	6 MESES	EV	DESARMADO , REVISION, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. CAMBIO DE EMPAQUETADURAS CALIBRACION DEL TIEMPO DE APERTURA Y CIERRE	CAJA DE HERRAMIENTAS EMPAQUETADURA	1 1	UND. UND.
SISTEMA DE DESCOMPENSACION DE PRESION DEL MANOMETRO ANALOGICO	TEC. MECANICO	1 AÑO	SD	REVISION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE PASO REVISION DE UNIONES, NIPLES Y CODOS			
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA	TEC. MECANICO	1 AÑO	LA	REVISION DE SOLENOIDE REVISION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS COMO TEES, UNIONES, CODOS, TAPONES MACHO.			



INSTALACION: CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES


EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
		FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
POZO PUESTA A TIERRA	TEC. ELECTRICISTA	1 AÑO	PT	LIMPIAR VARILLAS CABLE Y CONECTAR	CONECTOR	1	UND.
				LIMPIEZA DE VARILLA DE COBRE			
				ECHAR 20 LT DE AGUA	BALDE PLASTICO	1	UND.
TABLEROS ELECTRICO	TEC. ELECTRICISTA	3 MESES	T1	LIMPIEZA DE TODO EL CONJUNTO DEL TABLERO DE FUERZA Y CONTROL	ESCOBILLA PLASTICA	2	UND.
				LIMPIEZA DEL TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS	PISTOLA DE AIRE	1	EQUIPO
	TEC. ELECTRICISTA	1 AÑO	T2	LIMPIEZA DE TODO EL CONJUNTO DEL ARRANCADOR TARJETA ELECTRONICA- VENTILADOR	TRAPO INDUSTRIAL	1	UND.
				LIMPIEZA DEL INTERRUPTOR GENERAL Y CONTACTOS	LIMPIA CONTACTOS	1	UND.
TEC. ELECTRICISTA	6 MESES	T3	MEDICION DE PARAMETROS DE OPERATIVIDAD (V, I, F.P., ETC)	ESCOBILLA PLASTICA	1	UND.	
			CALCULO DE POTENCIA CONSUMIDA DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	PISTOLA DE AIRE	1	EQUIPO	
			VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMEDAD (CAMARA DE INSPECCION). VERIFICACION DE ESTADO DE APERTURA Y CIERRE DEL ELECTRONIVEL	TRAPO INDUSTRIAL	1	UND.	
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	TEC. ELECTRICISTA	3 MESES	E1	REGULACION DEL RELAY DE MAX. Y MIN TENSION Y PERDIDA DE FASE	LIMPIA CONTACTOS	1	UND.
				LIMPIEZA EXTERIOR	ALICATES	0.25	KG
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	TEC. MECANICO	1 AÑO	E2	VERIFICACION DEL ESTADO DE CABLES SUMERGIBLES	1	JGO.	
				VERIFICACION DE TERMINALES DE CABLES	PRENSA TERMINALES	1	UND.
GRUPO ELECTROGENO	TEC. MECANICO	6 MESES	G1	PRUEBA DE AISLAMIENTO	CINTA AISLANTE	1	UND.
				DESARMADO Y LIMPIEZA DEL IMPULSOR	CINTA VULCANIZANTE	1	UND.
				VERIFICACION DEL ESTADO DEL IMPULSOR	TRAPO INDUSTRIAL	1	UND.
GRUPO ELECTROGENO	TEC. MECANICO	1 AÑO	G2	VERIFICACION DE ACEITE DE LA CAMARA DE INSPECCION Y/O CAMBIO	DESTORNILLADORES	1	JGO.
				VERIFICACION DE PERNOS DE ACOPLA A VOLUTA DE MOTOR	LLAVES ALLEN	1	JGO.
				VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DEL SELLO MECANICO	CINTA AISLANTE	1	UND.
GRUPO ELECTROGENO	TEC. MECANICO	6 MESES	G1	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE	CINTA VULCANIZANTE	1	UND.
				DESARME Y LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE COMBUS.	TRAPO INDUSTRIAL	1	UND.
				DRENAR EL AGUA DEL TANQUE DE COMBUS.	AGUA DESTILADA	1	UND.
GRUPO ELECTROGENO	TEC. MECANICO	1 AÑO	G3	VERIFICAR AGUA DESTILADA DE BATERIAS	DETERGENTE INDUSTRIAL	0.25	KG
				LAVADO DE MOTOR CON DETERGENTE	GRASA SKF	0.25	KG
				VERIFICACION DE LUBRICACION DE BALANCINES			
GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO DE TERCEROS	1 AÑO	G3	LAVADO EXTERIOR DEL PANEL DE RADIADOR			
				CAMBIO DE ACEITE	ACEITE PARA MOTOR	5	GL
				CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE	2	UND.
GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO DE TERCEROS	1 AÑO	G3	CAMBIO DE FILTROS DE PETROLEO	FILTRO DE PETROLEO	2	UND.
				CALIBRACION DE INYECTORES Y TUBERIAS			
GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO DE TERCEROS	1 AÑO	G3	CALIBRACION DE BOMBAS DE INYECCION			
				MANTENIMIENTO DEL TURBO COMPRESOR			





## FRECUENCIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2025

INSTALACION: SISTEMA ELECTRICO DE UTILIZACION PRIMARIA							
EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
		FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
LINEA DE UTILIZACION 22.9 KV	SERVICIOS DE TERCEROS	1 AÑO	Z	MANTENIMIENTO DE SUB ESTACION AEREA BIPOSTE, LIMPIEZA DE AISLADORES EN POSTES PORTANTES.	Pértiga	1	UND.
					Herramientas	1	CAJA
NSFORMA JOR DE JENCIA	SERVICIOS DE TERCEROS	1 AÑO	TP	AJUSTES DE CONECTORES NIVELACION DE ACEITE DIELECTRICO EN EL TANQUE DE EXPANSION LIMPIEZA DE AISLADORES VERIFICACION DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA REVISION DEL EXTRACTOR DE HUMEDAD (HIGROMETRO) MANTENIMIENTO DEL TAB REVISION Y/O CAMBIO DE FUSIBLES TIPO CHICOTE REVISION DE FALTA DE ESTANQUEIDAD DEL ACEITE DIELECTRICO A NIVEL DE EMPAQUETADURAS DE AISLADORES PRUEBA DE AISLAMIENTO ENTRE FASES Y TIERRA	EPP	1	1
					ACEITE DIELECTRICO	1/2	GL
					TRAPO INDUSTRIAL	1/2	KG
					THINNER	1/2	GL
				MEGOMETRO	1	UND.	



15/11

## FRECUENCIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2025

INSTALACION: SISTEMA HIDRAULICO							
EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
		FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
VALVULA CHECK	TEC. MECANICO	1 AÑO	R	DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO REGULACION	LIJA PARA FIERRO	1	UND.
					LLAVES MIXTAS	1	JGO.
					CAJA DE HERRAMIENTAS	1	GLB
					DADOS	1	JGO.
VALVULA :OMPUERTA	TEC. MECANICO	1 AÑO	S	DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO	LIJA PARA FIERRO	1	LT
					LLAVES MIXTAS	1	GL
					CAJA DE HERRAMIENTAS	1	GLB
					DADOS	1	JGO.





# FRECUENCIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2025

## INSTALACION: SISTEMA DE IZAJE DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

EQUIPO	RESPONSABLE	MANTENIMIENTO		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MATERIALES		
		FRECUENCIA	TIPO		DESCRIPCION	CANT.	UND.
MA DE IZAJE O (FAST OUT)	TEC. MECANICO	6 MESES	SR	VERIFICACION DE ESTADO DE LA SOGA DE IZAJE DE ELECTROBOMBAS -- MATERIAL NYLON			
				VERIFICACION DE ESTADO DE MANGUERA DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS			
				VERIFICACION DE ESTADO DE TUBERIAS GUIA			
				VERIFICACION DE ESTADO DE CODO FAST OUT			
				VERIFICACION DE ESTADO DE POLEA (RONDANA) DE IZAJE			
				VERIFICACION DE SOPORTE DE TUBERIAS GUIAS A NIVEL DE PRIMER PISO			
				INSPECCION VISUAL - APOYO AUXILIAR DE HERRAMIENTAS BASICAS			

